



GMINA SULECÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Znak sprawy: JRP.271.7.2017

Wyjaśnienia nr 1

dotyczące postępowania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sulęcínie” - Kontrakt 5.
Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

Pytanie 1.

Ze względu na błędnie zamieszczony SIWZ na stronie zamawiającego (co druga strona), który widniał w tej formie do dnia 25.07.2017, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź

W związku z zamieszczeniem na stronach internetowych Zamawiającego, błędnie zeskanowanej SIWZ - Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **05.09.2017** r. do godziny **12⁰⁰**, w związku z tym termin otwarcia ofert przypada na 05.09.2017 r. o godzinie **13⁰⁰**.

Pytanie 2.

Prosimy o zmianę terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Realny czas, jaki jest potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, to 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź

W związku z małym realnym terminem uzyskania pozwolenia na budowę, Zamawiający informuje, że termin zostaje zmieniony z: 20.12.2017 r. na **31.03.2018** r., a co za tym idzie termin wykonania dokumentacji projektowej zostaje ustalony na: **15.01.2018** r.

Pytanie 3.

Prosimy o zmianę końcowego terminu realizacji zadania na 31.03.2019r., ponieważ remont stacji filtrów otwartych może odbyć się dopiero po wykonaniu drugiego stopnia filtracji, oraz zbiorników retencyjnych, aby zapewnić ciągłość dostawy wody do odbiorców.

Odpowiedź

Mając na uwadze zmiany terminów uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający zmienia termin końcowy realizacji zadania na: **31.03.2019** r.

Pytanie 4.

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedno zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na budowie/ przebudowie/ rozbudowie automatycznej stacji uzdatniania wody w technologii orurowania ze stali kwasoodpornej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto?

Odpowiedź

W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zmienia sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określony w punkcie 5.3.3 ppkt. 1 lit. a) z: „co najmniej jedno zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych)” na: „**co najmniej jedno zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto)**”.

BURMISTRZ
Dariusz Ejchart



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Okus