



GMINA SULECIN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Znak sprawy: JRP.271.8.2017

Sulęcín, 04.08.2017 r.

Wyjaśnienia nr 1

dotyczące postępowania „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcínie” - Kontrakt 2
zadanie 3. Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych takich jakie zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobata Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikę przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami STWiORB i dokumentacji technicznej, wymagane jest zastosowanie rur kamionkowych przyciskowych glazurowanych. Zastosowanie tego typu rur uzasadnione jest ich znikomą szorstkością, co przy projektowanych minimalnych spadkach ma polepszyć własności eksploatacyjne sieci oraz obniżyć koszty bieżące jej utrzymania (np. mniejsza częstotliwość płukania).

W związku z powyższym zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Dariusz Ejchert
Podpis Kierownika Jednostki



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

