



GMINA SULECIN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697
konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Znak sprawy: JRP.271.7.2018

Sulęcín, 23 października 2018 r.

Wyjaśnienia nr 2

dotyczące postępowania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcínie”
Umowa o dofinansowaniu: POIS.02.03.00-00-0183/16-00

Pytanie

Prosimy o podanie stężenia żelaza (II) po procesie napowietrzania.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia (w załączeniu) sprawozdanie z badań wody w zakresie stężenia żelaza dwuwartościowego po napowietrzeniu wody.

ZATWIERDZAM
BURMISTRZ

Dariusz Ejchór
Podpis Kierownika Jednostki



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.

Laboratorium
ul. Kostrzyńska 158
66-400 Gorzów Wlkp.




AB 1126

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY
NR 507m / 1101 / 5241/18 / 2018

Zleceniodawca	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín		
Podstawa realizacji:	zlecenie nr 276/2018 z dnia 09.10.2018		
Obszar badań:	potrzeby własne		
Cel wykonania badań:	określenie jakości wody		
Numer protokołu dostarczenia /osoba dostarczająca próbkę	1101 / 2018 / klient – Ewa Mięzał (zaświadczenie nr 15/2016 wydane przez PIS WSS-E w Gorzowie Wlkp. potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie "Pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych")		
Numer próbki z rejestru:	Miejsce pobierania próbek:	Rodzaj próbki:	Opis / stan próbki:
5241/18	SUW Sulęcín (zgodnie z oświadczeniem klienta)	woda po napowietrzeniu	klarowna/prawidłowy
Data dostarczenia próbki:	16.10.2018		
Metoda pobierania próbki:	brak informacji o metodzie pobierania próbki		-
Warunki środowiskowe w trakcie pobierania próbek			
Numer próbki z rejestru:	Temperatura powietrza [°C]:	Temperatura próbki [°C]:	
		(PBL-02 Wyd. 02 z dnia 27.03.2013)	A
5241/18	-	-	
Data/godzina rejestracji próbki w laboratorium	16.10.2018 / 11 ¹⁵		
Termin wykonania badania:	16.10.2018 - 16.10.2018		

**Próbka pobrana
i dostarczona przez klienta**



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
 Ul. Kosynlerów Gdyńskich 47
 66-400 Gorzów Wlkp.

Laboratorium
 ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY
NR 507m / 1101 / 5241/18 / 2018

ANALIZA CHEMICZNA

L.p.	Badana cecha	Jednostka	Metoda badawcza	Wynik badania ± U		Wartość parametryczna
				Numer próbki		
				5241/18		
1.	Żelazo dwuwartościowe	NA	mg/l Fe ²⁺	PN- ISO 6332:2001 + Ap1:2016-05	0,56 ±0,04	-

„U” - Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%. Podana wartość nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

NA – parametr nieakredytowany

Laboratorium na podstawie wyników badań nie wydaje oceny jakości wody. Wyniki te nie mogą służyć do ocen higienicznych.
 Klient zadeklarował, że wyników nie wykorzysta w obszarze regulowanym prawnie, lecz wyłącznie na potrzeby własne.

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania – 2

Wyniki z badań chemicznych autoryzował:

Starszy Technik Analityk

Emilia Widzińska
 mgr inż. Emilia Widzińska

Sprawozdanie sporządził:
 /17.10.2018/

Kierownik Laboratorium

M/6
 mgr Matgorzata Szofer

Sprawozdanie z badań zatwierdził:
 /17.10.2018/

Kierownik Laboratorium

M/6
 mgr Matgorzata Szofer

Rozdzielnik:

1. a/a
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1126

-----KONIEC SPRAWOZDANIA-----